

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Омской области**

644043, г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел/факс: 25-65-16,

E-mail: kia@ugps.omsk.su

**территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической
работы (Называевского района) управления надзорной деятельности и
профилактической работы**

**646104, Омская область, г. Называевск, ул. Колхозная, д.13,
тел. (38-161) 2-19-50, E-mail: 52ogpn@ogps.omsk.su**

Предписание № 10 / 1 / 1

***об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара***

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Называевский детский сад №2» Омской области**

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Называевского района по пожарному надзору от 13 февраля 2018 г. №10, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с 16 часов 00 минут «19» февраля 2018г. по 13 часов 00 минут «12» марта 2018г. проведена проверка государственным инспектором Называевского района по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Халтуриным Павлом Анатольевичем в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Называевский детский сад №2» Омской области по адресу(ам): 646101, Омская область, Называевский район, г. Называевск, ул. Мира, 10, совместно с заведующим МБДОУ «Называевский детский сад №2» Лавровой Ириной Ивановной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
В здание детского сада по адресу 646101, Омская область, Называевский район, г. Называевск, ул. Мира, 10;				
10/1/1	Стропила и обрешетку чердака здания детского сада подвергнуть обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292	п. 6, ст. 52 Федерального закона РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п 5.4.5 Свода правил «Системы противопожарной	19.02.2019 г.	

		защиты. Обеспечение огнестойкости объекта защиты» СП 2.13130- 2012.		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Называевского
района по пожарному надзору Халтурин П.А.

«12» 03 20 18 г.



М.П.

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

зав. гр. Лаврова Н.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«12» марта 2018 г.

Телефон доверия регионального центра (3912) 98-55-47, ГУ МЧС России по Омской области: 94-83-33