

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Омской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы
(Называевского района)

Предписание № 3/4 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Называевский детский сад №2» Омской области**

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Омской области по пожарному надзору от 14.01.2019г. № 3/4, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. «19» февраля 2019г., с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. «21» февраля 2019г. проведена проверка главным государственным инспектором Называевского района по пожарному надзору подполковником внутренней службы Мариковым Денисом Викторовичем в отношении МБДОУ «Называевский детский сад № 2» по адресу: 646101, Омская область, г. Называевск, ул. Мира, 10 совместно с заведующим МБДОУ «Называевский детский сад № 2» Лавровой Ириной Ивановной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
3/4/1/1	стропила и обрешетка не подвергнута обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292	п. 6 ст. 52 Федерального закона Российской Федерации «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.4.5 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объекта защиты» СП 2.13130-2012	03.02.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Называевского района по пожарному надзору Мариков Д.В.

« 21 » 02 20 19 г.



Предписание для исполнения получил(а):


(подпись)

заведующий МБДОУ «Называевский детский сад № 2» Лаврова И. И.
(должность, фамилия, инициалы)

« 21 » февраля 20 19 г.