

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ГУ МЧС России по Омской области  
644043, г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел/факс: 25-65-16,  
E-mail: kia@ugps.omsk.su

Территориальный отдел надзорной деятельности (Называевского района)  
управления надзорной деятельности  
646104, Омская область, г.Называевск, ул.Колхозная, д.13,  
тел. (38-161) 2-19-50, E-mail:52ogpn@rambler.ru

### Предписание № 75/1/2

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу муниципальному бюджетному дошкольному образовательному  
учреждению «Называевский детский сад №2» Омской области

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца  
собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Называевского района по  
пожарному надзору Марикова Дениса Викторовича № 75 от "23" ноября 2015 года, ст. 6 Федерального  
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

«25» ноября 2015г. с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

проведена внеплановая проверка заместителем главного государственного инспектора Называевского  
района по пожарному надзору Головей Сергеем Ивановичем в помещениях Муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Называевский детский сад №2» Омской  
области совместно с законным представителем юридического лица Лавровой Ириной Ивановной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:

| N<br>п/п | Вид нарушения требований пожарной<br>безопасности с указанием конкретного<br>места выявленного нарушения                                                                                                                                               | Пункт (абзац пункта)<br>нормативного акта и<br>наименование нормативно правового<br>акта Российской Федерации и (или)<br>нормативного документа по<br>пожарной безопасности,<br>требования которого(ых) нарушены | Срок устранения<br>нарушения<br>требования<br>пожарной<br>безопасности | Отметка о<br>выполнении<br>(указывается<br>только<br>выполнение) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                      | 5                                                                |
| 75/1/1   | Системы пожарной<br>сигнализации (система<br>оповещения людей о пожаре), не<br>обеспечивает дублирование<br>сигналов на пульт подразделения<br>пожарной охраны без участия<br>работников объекта и (или)<br>транслирующей этот сигнал<br>организации". | (часть 7 статьи 83<br>Федерального закона от<br>22.07.2008 N 123-ФЗ<br>(ред. от 10.07.2012)<br>"Технический регламент о<br>требованиях пожарной<br>безопасности").                                               | 05.10.2016г.                                                           |                                                                  |

|        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 75/1/2 | Наружная пожарная лестница южной части здания детского сада выполнена с нарушением требований пожарной безопасности (ширина проступей менее 25 см, фактически – 17 см.) | (п.2 ч.2 ст. 53, п.1 ст.6, п.4 ст.4, ст.151 Федерального закона Российской Федерации «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.4.4.2 Свода Правил Системы противопожарной защиты «ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ» СП 1.13130.2009; 6.30* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; | 05.10.2016г. |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора  
Называевского района по пожарному надзору Головей С.И.



(подпись)

"30" ноября 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ «Называевский детский сад №2»  
Омской области  
Лаврова И.И.  
(должность, фамилия, инициалы)

"30" ноября 2015 г.

Телефон доверия регионального центра (3912) 98-55-47, ГУ МЧС России по Омской области: 94-83-33